


# CCPA-50-1

## FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET




**SPECIFICATIONS:**

**MODULE DE PUISSANCE / POWER MODULE :** TYPE THYRISTORS  
**RADIATEUR / HEATSINK :** TYPE MS-15170  
**ALIMENTATION REQUISE / REQUIRED SUPPLY :** 24VAC  
**CONTRÔLE MODULANT / MODULATING CONTROL :** TYPE PHASE ANGLE  
**SIGNAL DE CONTRÔLE / CONTROL SIGNAL :** 0-10VDC OU/OR 4-20mA  
**MODÈLE / MODEL :** CCPA-50-1  
**COURANT / AMPERAGE :** 50A  
**VOLTAGE :** 48VAC @ 600VAC, 1 PHASE


↑  
**DIRECTION D'AIR /**  
**AIR FLOW**

L1 = LIGNE / LINE  
 T1 = CHARGE / LOAD

**VUE DE CÔTÉ / SIDE VIEW**



**VUE DU BAS / BOTTOM VIEW**



**CRISTAL**

2025 LAVOISIER #135  
 QUEBEC, QC, CANADA  
 G1N 4L6  
 TEL: 1-800-681-9590  
 FAX: 1-418-681-7393  
[www.cristalcontrols.com](http://www.cristalcontrols.com)



CAN/CSA-C22.2 NO. 14-M95  
 -APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE  
 UL Std No. 508  
 -INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

- PROPOSITION
- APPROBATION
- INFORMATION

Préparé par: LT, Vérifié par: PC

DESSIN / DRAWING :

**CCPA-50-1**

DATE :

MARS 2012